



【特記】

- 幹線は別図、系統図参照とする。
- 特記なき配管、配線は下記とする。

(コンセント設備)	(動力設備)	(電線管)
2.0 x 2 (16)	2.0 x 3 E2.0 (19)	(16), (22) PF, CD管 (打込)
2.0 x 3 ( )	2.0 x 6 E2.0 (25)	(19), (25), (31) --- E (ネジナシ) 管
2.0 x 4 ( )	5.5 x 3 E5.5 (25)	
2.0 x 5 (22)	8° x 3 E5.5° (25)	
2.0 x 6 ( )	22° x 3 E14° (31)	
	CVV2°-4C (25)	
	(2.0 x 6 E2.0 (25) 付属ケーブル	
	CVV2°-4C (25)	
	CV3.5°-4C (25)	

4) □b : 自動ドア用 (2P15Ax1, E付)  
 □a : 同上センサー用 (2P15Ax1, E付)  
 ⊕g : ガス漏れ操作盤用  
 ⊕r : フード消火用

番号	付加名称	番号	付加名称
1	計器箱	11	低圧電灯盤 NO. 1
2	受電盤	12	" NO. 2
3	高圧電盤 NO. 1	13	ヨビ
4	" NO. 2	14	ヨビ
5	高圧S〇盤 NO. 1	15	ヨビ
6	" NO. 2	16	接地端子盤
7	" NO. 3	17	電力変換盤 (スペース)
8	低圧動力盤 NO. 1	18	発電機盤
9	" NO. 2		
10	低圧電力盤 NO. 1		

