



【特記】

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| 1) 特記なき配管、配線は下記とする。 | 2) 電線管は下記による。 | 4) 共用部のリモコン回路は1階”照明操作盤60L”にて操作し、分電盤内リモコンリレーは2P使用とする。 |
| —— 1.6×2<16> | (25), (31) ネジナシ管 | |
| —— 1.6×3<”> (16) | (16), (22), (28) PF管(いんべい)、CD管(打込) | |
| —— 1.6×4<”> (”) | | |
| —— 1.6×5<”> (22) | | |
| —— 1.6×6<”> (”) | | |
| —— 1.6×8<22> (”) | | |
| —— 2.0×2<16> 2.0の場合 | | |
| —— AE1. 2×2<16> | | |
| 分電盤より第一ボックスまでは2.0mmとする。 | | |
| | 3) 図中、下記の記号凡例 | 5) ソーニングパワーへの配線は、EP1. 6-2C (16) を使用する。ただし第1ボックスまではEP2. 0-2C<16>とする。 |
| | □r : 天井用 (2P15A×1, E付) | |
| | □ : ファンコイル(天井内)2P15A×1, E付) | |
| | ○ : フットライト | |
| | □a : 同上用カバープレート付ボックス | |

