Ⓐ

CV3. 5²-3L×2	31	冷却水ポンプ
IV5. 5²		コンプレッサー
CVV1. 25²-5C×2	31×2	冷却水槽電極
CVV1. 25²-2C×2		サーモSW・断水RY
		PL, SW

Ⓒ

CV8²-3C	(S電気室盤AC200V)	51×3
CV5. 5²-2C	(S電気室盤AC100V)	
CV5. 5²-2C	(S電気室盤DC100V)	
CV5. 5²-2C	(S電気室盤DC100V)	
CVV1. 25²-12C	(S常用受電盤)	
CVV1. 25²-12C	(S予備受電盤)	
CVV1. 25²-5C	(S発電機連絡盤)	
C-CPEVO. 9²-10P	(中央監視盤)	
C-CPEVO. 9²-5P	(中央監視盤)	

Y8
Y7
X14
X15
X16
X17

S. C No. 4 300KVA
S. C No. 3 300KVA
S. C No. 2 300KVA
S. C No. 1 300KVA

GT-01 3φ400V 500KVA
GT-02 3φ200V 500KVA
GT-03 1φ200/100V 150KVA
GT-04 1φ200/100V 150KVA
GT-05 1φ200/100V 150KVA

NT-03 3φ200V 500KVA
NT-04 3φ200V 500KVA
NT-08 1φ200/100V 300KVA
NT-09 1φ200/100V 300KVA
NT-10 1φ200/100V 300KVA

NT-01 3φ400V 500KVA
NT-02 3φ400V 300KVA
NT-05 1φ200/100V 500KVA
NT-06 1φ200/100V 500KVA
NT-07 1φ200/100V 500KVA

6KV CVT60²
6KV CVT60² E122²(75)
75×2(下段)
51×3(上段) Ⓒ

空調機 1500×2530×950
配管スペース
デマンド計

CV3. 5²-3C IV5. 5²(25)
冷却水槽
CVV1. 25²-5C (25)
冷却水ポンプ 2. 2kw
CV3. 5²-3C IV5. 5² (25)
サーモSW
コンプレッサー 2. 2kw
アキュームレーター (ヨビ)
アキュームレーター (常用)
CVV1. 25²-5C (25)
CV3. 5²-3C (25)
CV3. 5²-3C (25)
P. BOX 250□×150 H=ZB1+550 (260)
電極5P
CVV1. 25²-5C (25)
P. BOX 150□×100 H=ZB1+3150 (3000)
オイルタンク
PL, SW
PL, SW
CVV1. 25²-2C (25)
CVV1. 25²-3C (25)
(FS)
CVV1. 25²-3C (CD22)
CVV1. 25²-2C (25)
H=ZB1+1590 (1300)
電極4P 地下水槽
□P1. 2-2C (CD16)
CVV1. 25²-5C (25)
断水RY
三方弁 (SV)
CV3. 5²-3C (CD22)
CVV1. 25²-3C (CD22)
発電機盤
CVV1. 25²-5C (25)
Ⓑ
ビニールアリカ 30×3
ビニールアリカ 75
6KV CVT60² E122 (25)
(ピット内ニコロガシ)

高圧 W. D400×200
高圧引込ケーブル (東電施工)

整流器盤
蓄電池盤 500AH

RP

F6 F5 G F4 F3 F2 F1 FC

き電盤 No. 4
き電盤 No. 3
き電盤 No. 2
き電盤 No. 1
P. C. T盤
予備受電盤
常用受電盤
引込盤

Ⓑ

CVV1. 25²-10C	(エンジン計装盤)	31
CVV1. 25²-5C	(エンジン計装盤)	
CVV2²-2C	(エンジンEXFLD)	31
CVV2²-2C	(エンジンTG)	
CVV1. 25²-2C	(エンジンTHS)	
CV3. 5²-3C E3. 5²	(エンジン冷却水ヒーター)	31
CV3. 5²-3C E3. 5²	(エンジンオイルパンヒーター)	

摘要	設計年月日	変更年月日	承認	設計	製図

工事名称: 筑波研究学園都市ショッピングセンター（仮称）新築工事
図面名:
縮尺: S = 1:50
図面番号: 3019